



## ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ  
32000 Чачак, Веселина Миликића бр. 7  
Тел: \*381 32 310 345, Тел/факс: \*381 32 325 019  
E-mail: [higijena@zdravljecacak.org](mailto:higijena@zdravljecacak.org)  
ПИБ: 101120720; М.Б. 7271735; Т.Р. 840-243667-22

Број: 33/401

Датум: 29.01.2021.

ЈКП « ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ »

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет :Извештај о контроли квалитета  
воде из мреже градског водовода у 2020. год.

Током 2020. год. у лабораторијама Завода за јавно здравље Чачак, а у складу са уговореним обавезама, на микробиолошку исправност је контролисано 693, и на физичко хемијску исправност је контролисано 689 узорка хлорисане воде из изворишта, резервоара и мреже градског водовода у Горњем Милановцу.

Биолошка испитивања су вршена у 20 узорка хлорисане воде.

На основу добијених резултата лабораторијских испитивања је констатовано следеће:

Физичко-хемијска неисправност је утврђена у 4 (0,58 %) испитиваних узорака ( мутноћа, садржај олоба ).

Микробиолошка неисправност је утврђена у 1 (0,14 %) испитиваних узорака у 2020. години.

Узрок микробиолошке неисправности су увећан број укупних колиформних и колиформних бактерија фекалног порекла ( периодична анализа изворишта ).

Биолошким испитивањима воде током године није доказано присуство цревних протозоа и хелмината.

Биолошким анализама, у појединим узорцима хлорисане воде је утврђено присуство алги и слободно живећих Nematoda у броју који не може да доведе до промене изгледа, мириса и укуса воде .

На основу изнетог, може се закључити да је током 2020. године, вода у систему градског водовода, у односу на испитиване параметре, одговарала Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99 ).

Начелник центра за

хигијену и хуману екологију

Др Милка Левајац, спец.хигијене

