

Број: 2579/2

Датум: 17.05.2018.г.



Предмет: Одговор бр. 2 за јавну набавку радови бр.ОП 02/2018 – Извођење електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару „Мајдан“ у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“

Заинтересовано лице је доставило допис бр.2579 од 14.05.2018.године (заведено код наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке радова бр. ОП 02/2018 - Извођење електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару „Мајдан“ у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“ у коме тражи одговор на следеће питање:

Питање 1:

Молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно уносити јединичне цене или збирне цене у предмер и предрачун електро опреме и радова које се односе на тражене комплете, као и да нам појасните за позицију 1.7 мерно разводни орман на стр. 79 КД, да ли се цена уноси у продужетку поља у коме је наведено комплет 1, да ли се уноси јединична цена, или се уноси збирна цена у пољу на дну позиције где је наведено “све комплет“?

Одговор:

Позиција 1.7 односи се на сву опрему која је описана све до следеће позиције 1.8, уноси се збирна цена на почетку описа на позицији укупна цена, а која се састоји од укупно збира све предвиђене опреме у комплетној позицији. Ако је Вама неопходно и лакше због прегледа свакао можете уносити и јединичне цене, које у заједничком збиру морају износити колика је вредност уписана на почетку позиције-укупна цена. (Предмер је преузет из пројекта у изворном облику).

Питање 2:

Такође, на странама 121 и 122 кд у пољима 10.3 и 14.1 у делу у ком се уписује укупна цена налази се „0,00“. Молимо да измените КД и у том смислу како би били у могућности да уредно попунимо предмер и предрачун радова.

Одговор:

Наручилац је на странама 121 и 122 конкурсне документације направио техничку грешку у пољима 10.3 и 14.1 тако што је у наведеним пољима остављено „0,00“. Наручилац моли понуђаче да проликом попуњавања наведених поља коректором избеле „0,00“ и упишу цене.

Питање 3:

„Опрема електромоторних погона, аутоматике и мерења“ тачка 2.1, 2.2, и 2.3 – да ли се под комплетом подразумева само кућиште ормана према опису, или укупна вредност кућишта са уграђеном опремом која је дата у наставку?

Одговор:

Као и за претходно описан пример у вези позиције 1.7, такође се и у овом случају (тачка 2.1, 2.2, 2.3), односи на укупну вредност (укупна цена) опреме која је предвиђена по пројекту и предмеру за ту позицију. (Предмер је преузет из пројекта у изворном облику).

Питање 4:

„Опрема електромоторних погона, аутоматике и мерења“ тачка 2.3 (орман аутоматике ROA2), ставка 6 – да ли је прихватљива понуда индустријског UPS 24/24 VDC за монтажу на DIN шину, са сличним осталим карактеристикама уместо UPS-а 230/230 VAC?

Одговор:

Наручилац остаје при својим захтевима у складу са пројектном документацијом.

Питање 5:

„Опрема електромоторних погона, аутоматике и мерења“ тачка 2.19 (енергетски и сигнални каблови) – да ли је прихватљива понуда сигналних каблова типа PP00 нх1,5 мм² уместо каблова типа PP00 нх2,5 мм². Ради се о бољој савитљивости и погодности за полагање каблова пресека 1,5 мм². Са друге стране, падови напона и струје сигнала су довољно мале да може да се употреби пресек 1,5 мм².

Одговор:

Наручилац остаје при својим захтевима у складу са пројектном документацијом.

Питање 6:

„Опрема електромоторних погона, аутоматике и мерења“ тачка 2.20 – да ли понудом треба обухватити и полагање РЕ цеви ф40 мм?

Одговор:

Понудом треба свакако обухватити полагање РЕ цеви ф 40мм.

Питање 7

„Општа инсталација“ – тачка 3.4 и 3.6 – да ли је прихватљива понуда натријумових светиљки уместо живиних?

Одговор:

Пошто је у међувремену од израде пројекта па до сада дошло до престанка производње и коришћења живиних светиљки, свакако се мора извршити њихова замена, с тим у вези понуда са натријумовим светиљкама је прихватљива за наручиоца.

Питање 8

У предмеру машинских радова у делу Г: Дизалице

Предмером је обухваћена набавка и уградња Ручне ланчасте дизалице (тачка 1.), као и Ручна монореј колица (тачка 2.), али није специфицирана монореј стаза (профил). Ако је и она предмет набавке и монтаже молимо вас да објавите и спецификацију за исту.

Одговор:

У склопу до сада уговорених послова дефинисано је анкерисање у склопу плоче затварачнице као и монореј стаза. Преостали радови су предмет тендера.

ЈКП“Торњи Милановац“
Комисија за јавну набавку