

Број: 6270/2
Датум: 22.10.2020.г.



Предмет: Одговор бр. 1 за јавну набавку мале вредности услуга бр. 08/2020 (1.2.8) – Ремонтни радови термотехничких постројења

Занимљиво лице је доставило допис бр.6270 од 20.10.2020.године (заведено код наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке мале вредности услуга бр. 08/2020 - Ремонтни радови термотехничких постројења, у коме тражи одговор на следећа питања:

Питање бр.1:

У другој партији у тачки 1 tendera стоји написано: Замена димних цеви накотловима EMO Celje Ø60,3x3,2 mm, дужина 2-3,5 m. Потребно је да нам дате информацију о ком типу котла EMO Celje се ради, колико котлова, са које промаже котла се цеви менјају, колика је тачна дужина цеви и колико комада.

Одговор:

Поседујемо три котла EMO Celje који имају исти промер димних цеви (SV3000, SVN1600, SVN1100). Конструктивно су котлови исто решени, имају два реда цеви око пламене цеви само се број цеви разликује од котла до котла. По начину како је решен котлој оба реда димних цеви припадају другој промажи котла ако узмемо да је прва промажа пламена цев котла, тако да се цеви eventualno менјају са друге промаже. Дужина цеви варира од котла до котла, али обзиром да је принцип замене цеви исти на свим котловима, а да цеви набавља наручилац, јер је предмером предвидјено да понудјач врши замену истих, дужина цеви Вам и нема значај за формирање цене замене истих, можете eventualno калкулисати да сваку трећу треба да наставите, обзиром да су нове цеви 6m дужине, па се не уклапају идејно на мере цеви у котловима. Дужине су око 2,1m, 2,3m и 3,5m у зависности од котла. Што се тиче комада цеви предвидјено је да се радови изводе успешивно у току године тако да не можемо прецизирати на ком котлу ће у ком тренутку, и да ли ће уопште доћи до пучанја цеви, тако да је дана оквирна количина, под предпоставком да ће доћи у току сезоне до пучанја pojedinih цеви али и да ће се пред наредну грјежну сезону вршити замена одредженог броја цеви обзиром да немамо припрему воде, имамо solidne губитке у топловоду и велики проблем са каменком. То усlovљава да додје повремено и до пучанја prednje и zadnje котловске плаче (стене), дансета котловских врата и то је предвидјено pozicijom број 3, као и сви остали радови на поправци и замени котловских елемената и опреме у котларници.

Питање бр.2:

У другој партији у таčki 2 tendera стоји написано: Zamena kotlovske cevi na kotlovima EMO Celje Ø 70x3,2 dužine cca 3,5 m- Potrebno je da nam date informaciju o kom tipu kotla se EMO Celje se radi, koliko kotlova i sa koje promaje kotla se cevi menjaju.

Одговор:

У пitanju je jedan kotao EMO Celje SV3000, konstruktivno je isto rešen kao i prethodna tri pobrojana, ima dva reda cevi oko plamene cevi koje pripadaju drugoj promaji.

Комисија за јавну набавку